

**Tabela regulacyjna temperatur wody grzewczej systemu  
ciepłowniczego zasilanego z Elektrociepłowni - ORLEN  
Południe S.A. - Zakład Jedlicze**

temp.zewnętrzna	temp.zasilania	temp.powrotu
st. C	st. C	st. C
-20	90	67
-19	88	66
-18	86	65
-17	84	64
-16	82	62
-15	80,5	61,5
-14	79	61
-13	77,5	59,5
-12	76	59
-11	74,5	58
-10	73	57
-9	71,5	56
-8	70	55,5
-7	68,5	55
-6	67	54
-5	65,5	53
-4	64	52
-3	62,5	51
-2	61	50
-1	59,5	49
0	58	48
1	56,5	47
2	55	46
3	53,5	45
4	52	44
5	50,5	42,5
6	49	41,5
7	47,5	40,5
8	46	40
9	44,5	38
10	43	37
11	41,5	36
12	40	35